

Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont pomieszczeń budynku administracyjnego Starostwa powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2, dz. nr ewid. 472, obr. 3 m. Choszczno”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) w związku z zapytaniami, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I. Przedmiar – instalacja klimatyzacji:

Pytanie nr 1: Czy odnośnie montażu urządzeń klimatyzacyjnych płaszcz z blachy ocynkowanej to nazewnictwo, kanał czy obudowa kanału izolowanego blachą?

Odpowiedź: W projekcie instalacji wentylacji mechanicznej zastosowano kanały blaszane ocynkowane. Na poziomie poddasza kanały rozprowadzające zaizolowano wełną w płaszczu ochronnym z blachy ocynkowanej (w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Pytanie nr 2: Czy odnośnie montażu urządzeń klimatyzacyjnych można skorzystać z układu inwerterowego 30-100% regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego systemu klimatyzacji o nie gorszych parametrach technicznych od podanego w przedmiarze robót.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy go uwzględnić w trakcie przygotowywania ofert.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

ZATWIERDZAM:
/-/ Lesław Śliżewski
Starosta Choszczeński