

**Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont pomieszczeń budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2, dz. nr ewid. 472, obr. 3 m. Choszczno”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) w związku z zapytaniami, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** Prosimy o podanie rodzaju gresu na posadzki jaki mamy ująć w ofercie, matowy czy polerowany?

**Odpowiedź:** W ofercie należy ująć gres polerowany antypoślizgowy.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy go uwzględnić w trakcie przygotowywania ofert.  
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

ZATWIERDZAM  
STAROSTA  
*/-/ Lesław Śliżewski*